

Le 15 JUIN 2017

Services Techniques

R 2017/468

14 JUIN 2017

le 23/06/17

AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE  
SERVICE CANALISATION  
Rue Ariane  
59119 WAZIERS  
Tel : 03.27.92.91.13  
Fax : 03.27.92.36.74

Ville de Sin le Noble  
Direction/Chef de Projet Urbanisme  
Mme Tiphaine CHAUVEAU  
491 rue de Douai  
  
59450 SIN LE NOBLE

Waziers le 13 Juin 2017.

Madame,

Nous avons bien reçu votre courrier relatif à l'arrêt de projet du PLU de la commune de Sin le Noble, et nous vous en remercions.

Après lecture du dossier, et plus particulièrement les annexes, nous tenons à vous faire part de quelques remarques concernant :

-Notre canalisation de transport d'hydrogène (hydrogénoduc), la servitude est bien I.5, elle relie notre usine de Waziers à celle de Frais Marais, elle traverse la commune de Sin le Noble en section ZB et BP, sous l'ancienne voie ferrée des Houillères, entre les communes de Waziers et Douai, **en page 4 / 327**, il faut modifier le gestionnaire qui n'est pas la DREAL, mais :

**AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE, Service Canalisation Nord France à Waziers.**

-Les distances d'effets des scénarios incidentels et les distances des servitudes d'utilités publiques (SUP) concernant cette canalisation, ont fait l'objet d'une révision, en date du 24/03/2017, cette révision à été transmise à la DREAL qui doit la transmettre à son tour au S.U.C.T de la DDTM.

Merci de modifier en **page 267 / 327** les nouvelles distances d'effets pour l'hydrogénoduc qui traverse la commune de Sin le Noble, ces distances sont désormais de :

Zone des effets irréversibles (IRE) ex SEI = 75 m  
Zone des premiers effets létaux (PEL) ex SEL = 40 m  
Zone des effets létaux significatifs (ELS) ex SELS = 30 m

-Notre Etablissement, installé sur la commune de Waziers, qui impacte la commune de Sin le Noble avec les risques technologiques, en **page 5 / 327**, modifier l'origine qui n'est pas : SOGIF-FRAIS MARAIS – DOUAI, mais : **USINE AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE de WAZIERS**, ainsi que le gestionnaire qui n'est pas la : DREAL, mais **AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE**.

- Veuillez modifier les mêmes renseignements concernant les risques technologiques et le PPRT, de l'usine **AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE** de Waziers, en **page 7 / 327** : **USINE d'AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE de WAZIERS**, ainsi que le gestionnaire qui n'est pas la : DREAL, mais **AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE**.

Merci de prendre en considération ces termes à modifier sur les pages citées ci-dessus ainsi que sur tous les documents y faisant référence, (**page 277 / 327**).

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions d'agréer Madame, l'expression de nos salutations distinguées.

RSIQ  
Marielle Joly



Service Canalisation  
Daniel LIPKA

